



Oslo kommune

Renholdsverket

Forbrenningsanlegget
Erobakkveien 87

ÅRSRAPPORT OG
NØKKELTALL 1992

Oslo, 8.3.93
Rune Madsen

Postadresse:

Telefon:

Telefax:

Røvgassrensaneanlegget

Det ble i 1992 utført komplett konsesjonsmåling i tillegg til flere måleserier for å kartlegge problematiske utslipp nærmere. Konsesjonsmålingene ble utført i mai 1992 og ga følgende resultat:

Komponent	Målt verdi	SFT's krav	Enhet
Utslipp til luft			
Støv/partikler	12	30	mg/Nm ³
Karbonmonoksyd, CO	52	100	mg/Nm ³
Saltsyre, HCl	15*	100	mg/Nm ³
Svoveldioksyd, SO ₂	29	300	mg/Nm ³
Kvikksølv, Hg	0,03	0,1	mg/Nm ³
Dioksiner, TCDD-ekv.	2	2	ng/Nm ³
Utslipp til vann			
Bly	<0,05	1	mg/l
Kadmium	<0,05	0,1	mg/l
Kvikksølv	<0,002	0,01	mg/l

* Verdi fra tilleggsmåling utført av Veritas den 13.8.92